

План мероприятий по устранению нарушений
Предписание № 2303/146-76/3-В/РДП/1 от 06.04.2023 г.

№ п/п	Вид нарушения требований ПБ	Отметка о выполнении Сроки устранения
1.	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	<ol style="list-style-type: none">1. Аварийное освещение установлено в помещении, где находится пульт пожарной сигнализации.2. Сделан рабочий проект на систему аварийного эвакуационного освещения.3. Направлено письмо депутату Ярославской областной Думы И.Р. Тедееву с просьбой об оказании материальной помощи.4. Будет выполнено по мере финансирования.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 19»:



М.В. Скворцова