

План мероприятий по устранению нарушений по предписанию ОНД

№ 324/1 от 22.11.2021

№ п/п	Вид нарушения требований ПБ	Сроки устранения	Отметка о выполнении
1.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) при эксплуатации сверх срока службы	10.10.22	Выполнены проектная документация и сметный расчет. Подана заявка депутатам на выделение денежных средств
2.	Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов для покрытия пола путей эвакуации и музыкального зала.	10.10.22	Сертификаты на линолеум предоставлены 25.11.2021
3.	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	10.10.22	Подана заявка в ООО «Альянс-Монтаж» на составление проектной документации на аварийное эвакуационное освещение в ДОУ
4.	На входной двери помещения складского назначения (архив) неверно указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности В4 – категорирование проведено без учета вида находящихся в помещении горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств (установлены деревянные стеллажи, хранятся коробки с бумагами)	10.10.22	Подана заявка в ГКУ ЯО ПСС на составление расчета категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещения складского назначения (архив)

Заведующий МДОУ «Детский сад № 19»:



М.В. Скворцова